

ANEXO CONVOCATORIA

83/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Se requiere la instalación de un equipo tipo Piso Techo Frío/Calor de 5 TR y un equipo tipo Split Frío/Calor de 3500 Watts.</p> <p>La ubicación de los mismos y los detalles técnicos de la instalación se encuentran detallados en el documento "Especificaciones Instalación.pdf"</p> <p>Para la cotización se deberá contemplar, además de los equipos, la instalación con todo lo que la misma requiera, incluyendo la instalación eléctrica correspondiente para cada equipo, los materiales necesarios y la puesta en marcha.</p> <p>Se deberá realizar la instalación cuidando la estética tanto del interior como de la fachada del edificio.</p>	