

ANEXO CONVOCATORIA

95/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Cable potencia subterránea para baja tensión 1.1 KV CATERIGIA II (Iram 2178-1). 3x25mm + 16 milímetros tetrapolar.</p> <p>Debido a que no se puede estimar con exactitud la cantidad a adquirir, la misma podrá variar de entre 120 y 140 metros a adquirir.</p>	
2	<p>Cable potencia subterránea para baja tensión 1.1 KV CATERIGIA II (Iram 2178-1). 4X16mm tetrapolar.</p> <p>Debido a que no se puede estimar con exactitud la cantidad a adquirir, la misma podrá variar de entre 80 y 100 metros</p>	