

ANEXO CONVOCATORIA

18/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Por hacer bajada y subida de tanque con aproximadamente 12 metros de cañería hidro 3 termofusión de 1" engrampada en pared, con grampas omega de 1", tarugo del 8 y tornillos 4 1/2 x 2". Se utilizarán 10 curvas de 1" fusión-fusión, 1 flotante de alta presión de 1", 2 tubos macho de 1" termofusión, 1 cañamo, 1 sellador hidro 3, 2 tanques tricapa de 850 litros y 2 bases de tanque.</p> <p><u>Se requiere visita a obra.</u></p>	